



کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در تصفیه فاضلاب صنعت فرآوری تخم مرغ

علیرضا رحمانی^۱، زینب معصومی^۲، زینب آتش زبان^۲، قاسم آذریان^{۳*}

۱. استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

۲. کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

۳. کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

۴. دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به بار آلی بسیار بالای فاضلاب تولیدی توسط صنایع غذایی بخصوص صنایع فرآوری تخم مرغ، تصفیه فاضلاب این صنایع توسط روش های با کارایی و هزینه اثربخشی مناسب از ضروریات این صنایع می باشد لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی روش الکتروکواگولاسیون در تصفیه فاضلاب صنایع فرآوری تخم مرغ می باشد.

روش کار: مطالعه تجربی-آزمایشگاهی حاضر در یک سیستم منقطع در ۳ فصل تابستان، پاییز و زمستان سال ۹۴ بر روی فاضلاب این صنایع انجام گردید. بدون اینکه pH فاضلاب تنظیم گردد اثر متغیرهای بهره برداری مانند شدت جریان الکتریکی، زمان ماند و جنس الکترود در مقدار کاهش COD مورد بررسی قرار گرفته و ارزیابی فنی و اقتصادی لازم از نظر میزان مصرف انرژی و الکترود بعمل آمد.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که راندمان حذف COD با افزایش شدت جریان الکتریکی و زمان ماند افزایش می یابد، البته تعیین نقطه بهینه برای کاهش هزینه های بهره برداری از قبیل هزینه مصرف انرژی و الکترود الزامی است. بالاترین میزان کاهش COD (۹۹ درصد) توسط الکترود آلومینیوم در زمان واکنش ۱۰ دقیقه و شدت جریان الکتریکی 7 mA/cm^2 حاصل شد. هم چنین الکترود آلومینیوم با مصرف انرژی به میزان 9 kWh/m^3 و مقدار مصرف آند به میزان 0.5 mg/cm^2 در مقایسه با الکترود آهن به صرفه تر است. **نتیجه گیری:** طبق نتایج این تحقیق تصفیه فاضلاب صنایع فرآوری تخم مرغ که با روش های متعارف به سختی صورت می گیرد با روش الکتروکواگولاسیون به راحتی صورت گرفته و هم از نظر راندمان تصفیه و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.

مشخصات مقاله

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۶/۰۵

واژگان کلیدی

تصفیه فاضلاب

حذف COD

صنایع فرآوری تخم مرغ

فرآیند الکتروکواگولاسیون

نویسنده مسئول

قاسم آذریان، دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

تلفن: ۰۹۱۸۳۱۱۷۷۵۷

ایمیل: Gh_azarian@Yahoo.com

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی همدان محفوظ است

مقدمه

امروزه صنایع مایع تخم مرغ و محصولات آن مانند پودر تخم مرغ به طور گسترده ای در حال افزایش اند. محصولات مایع تخم مرغ از جمله مایع سفیده تخم مرغ، مایع زرده تخم مرغ و مخلوط آن، به عنوان مواد تشکیل دهنده در شیرینی پزی و صنایع غذایی مانند ماکارونی، سس مایونز، بستنی، املت ها و انواع دسر و هم چنین به عنوان طعم دهنده کاربرد دارند [۱-۳]. مطالعه مشخصات فاضلاب این صنعت نشان داده است که میزان COD تولیدی آن بیش از ۷۰۰۰ میلی گرم بر لیتر و میزان BOD آن برابر ۶۰ درصد COD می باشد. روش های بیولوژیکی هوازی که برای تصفیه این فاضلاب استفاده شده



کمتری می باشند و به آسانی حذف می شوند. از مزایای دیگر این روش می توان به بهره برداری آسان، سادگی تجهیزات مورد نیاز، عدم نیاز به کمک منعقدکننده، کاهش تولید آلاینده های ثانویه اشاره کرد [۱۵]. الکتروکواگولاسیون در واقع فرآیندی مبنی بر ناپایداری سازی کلئیدها، سوسپانسون ها و امولسیون ها تحت تاثیر بار الکتریکی است [۱۶، ۱۷].




با توجه به اینکه در سال های اخیر صنایع فرآوری تخم مرغ به عنوان صنایع نوپا، گسترش یافته اند مطالعات گسترده ای در خصوص تصفیه فاضلاب آن صورت نگرفته است. طبق بررسی متون انجام شده، تنها در یک مطالعه در سال ۲۰۰۲ توسط I.j.xu و همکارانش به منظور کاهش آلاینده ها و بازیابی محصولات جانبی از این صنعت، از فرآیند الکتروکواگولاسیون توسط الکتروده های آهن و آلومینیوم و استیل زنگ نزن استفاده شده است [۱۸]. علیرغم انجام مطالعات گسترده در زمینه کاربرد روش الکتروکواگولاسیون در حذف COD و BOD از انواع فاضلاب های صنعتی نظیر کشتارگاه که عموماً راندمان بالای (>۹۵ درصد) نیز حاصل گردیده است [۱۲]. این فرآیند می تواند در تصفیه فاضلاب صنایع فرآوری تخم مرغ نیز به کار رود، لذا با توجه به گسترش این صنعت و لزوم عملیاتی نمودن این سیستم در تصفیه فاضلاب واقعی، انجام مطالعات پایه جهت تعیین و بهینه سازی پارامترهای بهره برداری و عملیاتی الزامی است. مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی تصفیه فاضلاب کارخانه تولید مایع تخم مرغ با استفاده از روش الکتروکواگولاسیون انجام گردیده است و به همین منظور اثر متغیرهای بهره برداری مانند شدت جریان الکتریکی، زمان ماند و جنس الکتروده در تصفیه فاضلاب با تعیین مقدار کاهش COD مورد بررسی قرار گرفت هم چنین جهت تعیین میزان کارایی فرآیند از لحاظ اقتصادی میزان مصرف انرژی و الکتروده محاسبه گردید.

روش کار

در مطالعه تجربی-آزمایشگاهی حاضر که فاضلاب واقعی یک صنعت تولید مایع تخم مرغ (شرکت نارین واقع در شهرک صنعتی بوعلی همدان) توسط فرآیند الکتروکواگولاسیون

است با هزینه ی بالای هوادهی و دفع لجن همراه است که به این صنایع هزینه ی سنگینی را تحمیل می کند و از طرف دیگر با توجه به خصوصیات این فاضلاب ها، وجود ترکیبات سمی و امکان نوسان بار، امکان اختلال در عملکرد سیستم های بیولوژیکی وجود دارد [۴، ۵]. روش های بی هوازی هرچند از لحاظ مالی ارزانتر به نظر می رسند ولی راندمان بالایی نداشته اند و حضورمقادیر بالای مواد مغذی در پساب آن ها گزارش شده است [۶، ۷]. در ضمن به دلیل حجم کم فاضلاب این صنایع عملاً راه اندازی سیستم های بیولوژیکی سخت و دشوار می باشد.

در سال های اخیر از روش های الکتروشیمیایی در کاربردهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب و حفاظت محیط زیست استفاده شده است [۸-۱۱]. از بین روش های تصفیه الکتروشیمیایی، روش الکتروکواگولاسیون می تواند طیف گسترده ای از آلاینده های مختلف از قبیل؛ فلزات سنگین و آنیون های مختلف و قطرات روغنی معلق و ترکیبات آلی را حذف نماید. این روش بر پایه انحلال الکتروشیمیایی یک الکتروده فلزی قربانی می باشد که طی یکسری واکنش های فیزیکی و شیمیایی، موجب انعقاد، جذب و ترسیب آلاینده محلول یا کلوئیدی می گردد. در فرآیند الکتروکواگولاسیون، الکتروده آند (آهن و آلومینیوم) یون های Al^{3+} و Fe^{2+} را به الکترولیت وارد می کنند. این یون ها به صورت فلزی دارای بار الکتریکی و خاصیت جذب بالا هستند که با تشکیل هیدروکسیدهای فلزی، پلیمرها و مونومرها با آلاینده تشکیل فلوک داده و آنها را به راحتی ته نشین یا شناور می نمایند [۱۲، ۱۳].



در مقایسه با انعقاد معمولی الکتروکواگولاسیون دارای چندین مزیت است که می توان به بهره برداری ساده، مقدار کم لجن تولیدی و حذف سریع آلاینده های آلی از فاضلاب اشاره کرد [۱۴]. همچنین فلوک هایی که طی فرآیند الکتروکواگولاسیون تشکیل می شوند؛ نسبتاً بزرگتر، پایدارتر و حاوی مقدار آب



مطالعه در شرایط مختلف با بررسی متغیرهایی همچون جنس الکتروود، زمان واکنش (۲۵-۰ دقیقه)، شدت جریان الکتریکی ($1-12 \text{ mA cm}^{-2}$) مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرها در این مطالعه به روش یک متغیر در یک زمان بهینه سازی شدند و میزان مصرف آند و انرژی مصرفی محاسبه شدند [۱۹، ۲۰]. با توجه به وابستگی میزان مصرف الکتروود به شدت جریان الکتریکی در شدت جریان های مختلف کاربردی میزان مصرف الکتروود محاسبه گردید. میزان کارایی سیستم مورد مطالعه در تصفیه فاضلاب صنایع فرآوری تخم مرغ با میزان کاهش COD طبق معادله زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:

$$\text{Removal efficiency (\%)} = (C_0 - C) / C_0 \times 100 \quad (5)$$

در اینجا C_0 و C به ترتیب COD ورودی و خروجی سیستم به راکتور الکتروشیمیایی می باشد. اندازه گیری COD طبق روش استاندارد متد با شماره استاندارد B ۵۲۲۰ انجام شد [۲۱]. برای اندازه گیری pH از pH متر پورتال شرکت Hach آلمان استفاده گردید. کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده از شرکت مرک آلمان با درصد خلوص ۹۹/۵ درصد خریداری گردید میزان انرژی مصرفی به ازای هر مترمکعب لجن تصفیه شده با معادله ۶ محاسبه گردید [۱۹]:

$$E = VIt/V_R \quad (6)$$

در اینجا V متوسط ولتاژ ورودی به سل الکتروشیمیایی بر حسب ولتاژ و t زمان ماند بر حسب دقیقه، V_R حجم راکتور بر حسب متر مکعب است. میزان مصرف تثبیتی و آزمایشگاهی الکتروود به ترتیب طبق معادلات ۷ و ۸ تعیین شد [۲۲، ۲۳]:

$$W_{\text{theoretical}} = (ItM)/(nF) \quad (7)$$

$$W_{\text{experimental}} = W_{\text{before}} - W_{\text{after}} \quad (8)$$

در اینجا W مقدار ماده آند حل شده ($\gamma\text{mc/g}$)، A دانسیته جریان ($\gamma\text{mc/A}$)، t زمان بر حسب ثانیه، M جرم مولی نسبی الکتروود، n تعداد الکترون ها در واکنش اکسیداسیون احیاء، W erofeb وزن الکتروودهای آند قبل فرایند الکتروکواگولاسیون و W retfa وزن الکتروودهای آند بعد فرایند الکتروکواگولاسیون می باشد.


مورد تصفیه قرار گرفته است از یک راکتور الکتروشیمیایی منقطع در مقیاس آزمایشگاهی با حجم موثر ۵۰۰ میلی لیتر استفاده گردید. شکل ۱ راکتور مورد استفاده را نشان می دهد. الکتروودهای مورد استفاده در این فرایند آهن و آلومینیوم بود، ۲ عدد آند و ۲ عدد کاتد که با سطح موثر ۱۶۴ سانتی متر مربع و با فاصله یک سانتی متر از هم قرار گرفته بودند. الکتروودها با آرایش مونوپلار به مولد جریان الکتریسیته از نوع مستقیم (همدان کیت- مدل ۴ ۰۵ Adak,ps) وصل شد که توانایی تامین جریان ۶ آمپر و میزان ولتاژ ۳۰ ولت را داشت. قبل از انجام هر آزمایش الکتروودها ابتدا با محلول اسید کلریدریک ۱۵ درصد و سپس با آب مقطر شستشو شدند. کلیه مراحل انجام آزمایش در دمای اتاق انجام شد و میانگین ۳ بار آزمایش در هر مرحله گزارش گردید. در فرایند الکتروکواگولاسیون یون های مسئول انعقاد در محل تولید می شوند و فرایند شامل مراحل پشت سرهم زیر است:

- ۱- انحلال آند قربانی
 - ۲- تشکیل یون OH^- و H_2 در کاتد
 - ۳- انجام واکنش های الکترولیتیکی در سطوح الکتروود
 - ۴- تشکیل پلیمرها و مونومرهای مسئول ناپایداری سازی کلوئیدها
 - ۵- حذف کلوئید توسط ترسیب و شناورسازی [۱۵].
- جهت بررسی متغیرهای این مطالعه تعداد ۴۰ نمونه مرکب از فاضلاب کارخانه تولید مایع تخم مرغ نارین در بطری های پلی- اتیلن جمع آوری شد و سریعاً تحت دمای زیر ۱۰ درجه سانتی گراد به آزمایشگاه منتقل گردید. کلیه متغیرها این مطالعه به روش آماری یک متغیر در هر آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. فاضلاب خام مورد مطالعه دارای COD به میزان 8800 ± 650 mg/L و pH به مقدار $7/4 \pm 0/7$ بود.


در مطالعه حاضر با توجه به اینکه فاضلاب خام حاوی یون های مختلف و pH آن در محدوده خنثی می باشد لذا برای فرایند الکتروکواگولاسیون مناسب بوده و نیازی به تنظیم pH یا استفاده از الکتروولیت حامل وجود نداشت. با توجه به مطالعات گذشته که بیشتر از سرعت ۳۰۰ دور در دقیقه استفاده شده است. در این مطالعه از این سرعت اختلاط استفاده شد [۱۲-۱۵]. کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون جهت تصفیه فاضلاب مورد




است که برای الکتروکود آهن قسمت اعظم COD در ۱۵ دقیقه اول حذف می شود لذا افزایش زمان ماند به بیشتر از این مقادیر در حذف بیشتر COD نقشی نداشته و روند حذف بسیار کند می باشد. لذا زمان بهینه واکنش با الکتروکود آلومینیوم و آهن به ترتیب در ۱۰ و ۱۵ دقیقه تعیین شد این امر نشان دهنده عملکرد مطلوب تر الکتروکود آلومینیوم در حذف COD است در مدت زمانهای یاد شده با کاربرد الکتروکود آلومینیوم و آهن میزان COD باقیمانده در پساب به ترتیب به میزان ۹۹ و ۴۵۶ میلی گرم در لیتر می باشد.



شکل ۲. تأثیر تغییرات شدت جریان الکتریکی در تصفیه فاضلاب صنایع فرآوری تخم مرغ در شرایط ثابت $pH=7/5$ و مدت زمان ماند ۱۰ دقیقه طی فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکتروکودهای آلومینیوم و آهن



شکل ۳. تأثیر تغییرات مدت زمان ماند در تصفیه فاضلاب صنایع فرآوری تخم مرغ، در شرایط ثابت $pH=7/5$ و شدت جریان الکتریکی ۷ و 9 mA/cm^2 به ترتیب برای الکتروکودهای آلومینیوم و آهن



شکل ۱. شماتیک راکتور الکتروکواگولاسیون مورد استفاده در این مطالعه

نتایج

نتایج حاصل از تاثیر میزان جریان الکتریکی بر میزان کاهش COD فاضلاب صنایع فرآوری تخم مرغ طی فرآیند الکتروکواگولاسیون با کمک الکتروکودهای آهن و آلومینیوم در زمان ۱۵ دقیقه در شکل ۲ نشان داده شده است. در شرایط pH اولیه ۷/۵، و زمان واکنش ۱۵ دقیقه، بررسی متغیر شدت جریان الکتریکی نشان می دهد افزایش شدت جریان در هر دو جنس الکتروکود، راندمان حذف COD را افزایش می دهد. دانسیته جریان الکتریکی بهینه با الکتروکودهای آلومینیوم 7 mA/cm^2 و با الکتروکودهای آهن 9 mA/cm^2 بدست آمد راندمان حذف COD در شرایط مذکور به ترتیب بوسیله الکتروکودهای آلومینیوم و الکتروکودهای آهن برابر ۹۹ درصد و ۹۶ درصد حاصل گردید. با افزایش مقدار شدت جریان الکتریکی به بیشتر از این مقادیر تفاوت بسیار کمی در حذف COD مشاهده شد به طوری که شدت جریان های بالاتر فقط مصرف انرژی را افزایش می داد. در شکل ۳ تاثیرات زمان واکنش بر میزان حذف COD نشان داده شده است. بررسی متغیر زمان بهره برداری نشان می دهد که در مورد الکتروکود آلومینیوم قسمت اعظم COD در ۱۰ دقیقه اول حذف می گردد این در صورتی



در الکترود آهن $0/21$ تا $3/5 \text{ g/cm}^2$ و در الکترود آلومینیوم $0/3$ تا $1/8 \text{ g/cm}^2$ می باشد. لذا با توجه به نتایج حالت تئوریک و آزمایشگاهی، می توان گفت میزان مصرف الکترود آهن تقریباً دو برابر الکترود آلومینیوم می باشد. هر چند آلومینیوم تقریباً سه برابر از آهن گرانتر است ولی با در نظر گرفتن میزان مصرف کمتر آن و هم چنین کارایی بهتر الکترود آلومینیوم در همه متغیرهای مورد مطالعه، استفاده از الکترود آلومینیوم ارجحیت دارد. مقدار بهینه دانسیته جریان الکتریکی و زمان واکنش و مقدار مصرف انرژی و مصرف تئوریک الکترود، نشان می دهد که جهت حذف COD عملکرد الکترود آلومینیوم بهتر از الکترود آهن می باشد. زیرا با تولید COD پایین (کمتر از 50 میلیگرم در لیتر) پساب حاصل قابلیت استفاده مجدد را دارد اما پساب حاصل از تصفیه فاضلاب با استفاده از الکترودهای آهن به دلیل عدم برآورده ساختن استانداردهای زیست محیطی قابلیت استفاده مجدد را نداشته و نیازمند تصفیه تکمیلی می باشد. در شرایط بهینه کلیه متغیرها و با استفاده از الکترود آلومینیوم طبق **جدول ۳** طی فرآیند الکتروکاتولایسیون پارامترهای TSS، BOD، COD و کدورت تا حد استانداردهای زیست محیطی کاهش می یابند.

در زمان های مختلف بین 5 تا 30 دقیقه و در مقادیر بهینه سایر پارامترها، میزان انرژی مصرفی برای هر دو جنس الکترود بر اساس فرمول 6 بدست آمد و در **جدول ۱** ارائه گردید. یافته های تحقیق نشان میدهد که در زمانهای واکنش یکسان، الکتروکاتولایسیون با الکترود آلومینیوم از انرژی الکتریکی مصرفی بالاتری نسبت به الکترود آهن در حذف COD برخوردار است اما در مدت زمان بهینه واکنش با الکترود آلومینیوم (10 دقیقه) مقدار انرژی مصرفی برابر 9 mA/cm^2 است، در حالیکه در مدت زمان بهینه واکنش با الکترود آهن (15 دقیقه)، مقدار انرژی مصرفی برابر 11 mA/cm^2 بود. در این تحقیق با افزایش زمان، انرژی مصرفی نیز افزایش یافت. به صورتی که بالاترین مصرف انرژی در زمان واکنش 25 دقیقه تصفیه به دست آمد. با استفاده از معادله 7 و 8 میزان مصرف تئوریک و آزمایشگاهی آند برای هر دو جنس الکترود در شدت جریان های مختلف و مقادیر بهینه سایر متغیرها محاسبه شد که نتایج در **جدول ۲** نشان داده شده است. طبق قانون فارادی با دانسیته جریان های کاربردی $2/85$ تا $11/42 \text{ mA/cm}^2$ مقدار مصرف تئوریک آند در الکترود آهن بین $0/8$ تا $2/3 \text{ g/cm}^2$ و در الکترود آلومینیوم بین $0/4$ تا $1/6 \text{ g/cm}^2$ است و مقدار مصرف آزمایشگاهی آند

جدول ۱. میزان انرژی الکتریکی مصرفی در فرآیند الکتروکاتولایسیون جهت تصفیه فاضلاب صنعت فرآوری مایع تخم مرغ در زمان های ماند مختلف در شرایط ثابت $\text{pH}=7/5$ و شدت جریان الکتریکی 7 و 9 mA/cm^2 به ترتیب برای الکترودهای آلومینیوم و آهن

زمان (دقیقه)	انرژی الکتریکی مصرفی (kWh/m^3)	
	الکترود آلومینیوم/آلومینیوم	الکترود آهن/آهن
۰	۰	۰
۵	۴/۵	۳/۳
۱۰	۹/۳	۷/۳
۱۵	۱۴/۲	۱۱
۲۰	۱۸/۹۳	۱۵/۷
۲۵	۲۴/۱	۱۹/۸



جدول ۲. میزان مصرف تثوریکی و آزمایشگاهی آند طی فرآیند الکتروکواگولاسیون جهت تصفیه فاضلاب صنعت فرآوری مایع تخم مرغ در شدت جریان های الکتریکی مختلف در شرایط ثابت pH=۷/۵ و زمان ماند ۱۰ و ۱۵ دقیقه به ترتیب برای الکترودهای آلومینیم و آهن

شدت جریان الکتریکی (mA/cm ²)	الکتروده آلومینیم/آلومینیم (g/cm ²)		الکتروده آهن/آهن (g/cm ²)	
	مصرف تثوریکی	مصرف آزمایشگاهی	مصرف تثوریکی	مصرف آزمایشگاهی
۲/۸۴	۰/۴	۰/۲۱	۰/۸۲	۰/۲۱
۵/۷۱	۰/۷۹	۰/۸۷	۱/۶۵	۲/۲
۸/۵۷	۱/۱۹	۱/۴	۲/۲۴	۳
۱۱/۴۲	۱/۵۹	۱/۸	۲/۳۱	۳/۵

جدول ۳. مقایسه خصوصیات فاضلاب خام صنعت فرآوری تخم مرغ و فاضلاب تصفیه شده توسط فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکتروده آلومینیم در شرایط بهینه شدت جریان الکتریکی ۷ mA/cm² و زمان ماند ۱۰ دقیقه

پارامتر	فاضلاب خام	فاضلاب تصفیه
COD (میلی گرم در لیتر)	۹۴۵۰-۸۱۵۰	۹۹-۴۵
BOD (میلی گرم در لیتر)	۵۴۲۰-۴۶۰۰	۶۵-۴۰
TSS (میلی گرم در لیتر)	۱۰۲۰۰-۸۳۰۰	۸۰-۵۵
pH	۶/۷-۹/۸	۸-۷/۵
کدورت (NTU)	۱۵۰۰<	۵۰>

بحث

در مطالعات قبلی تأثیر دانستیه جریان الکتریکی، به عنوان یک عامل مهم در فرآیند الکتروکواگولاسیون به اثبات رسیده است. به علاوه دانستیه جریان در میزان مصرف الکتروده و تولید یون های مسئول انعقاد مؤثر است [۶، ۱۳]. در این مطالعه با افزایش دانستیه جریان الکتریکی، راندمان حذف COD افزایش یافته است (شکل ۲) زیرا مقدار بیشتری یون طی فرآیند تولید می شود ولی استفاده از شدت جریان های الکتریکی بالاتر از شدت جریان بهینه باعث افزایش درصد حذف بسیار ناچیز می گردد و موجب اتلاف انرژی و کاهش طول عمر الکترودها می شود. از طرف دیگر با افزایش شدت جریان الکتریکی دمای سل نیز بالا رفته و باعث شکستن فلوک های تشکیل شده می شود. علاوه بر این با افزایش دما انتقال یون با سرعت بیشتری

صورت گرفته لذا امکان تشکیل گونه های هیدروکسید کم می گردد [۲۳، ۲۴]. همانطوری که در شکل ۳ ملاحظه می شود افزایش زمان ماند با افزایش راندمان حذف COD همراه است که دلیل این امر تولید بیشتر یون های فلزی و متعاقب آن تولید هیدروکسیدهای فلزی با افزایش زمان الکترولیز می باشد. با توجه به ارتباط زمان ماند با هزینه های انرژی و با عنایت به اینکه زمان ماند بهینه برای الکتروده آلومینیم کمتر از آهن می باشد (۱۰ دقیقه در برابر ۱۵ دقیقه) این امر نشان دهنده اقتصادی بودن الکتروده آلومینیم است. در ابتدا با افزایش زمان واکنش راندمان حذف با سرعت بیشتری افزایش می یابد، در حقیقت میزان کاهش COD با افزایش زمان واکنش به دلیل افزایش تولید لخته های هیدروکسید می باشد و زمانی که



ارزان بودن الکتروود آهن استفاده از این الکتروود مقرون به صرفه تر می باشد. در مورد مقایسه روش الکتروکواگولاسیون با دیگر فرآیندها جهت تصفیه فاضلاب صنایع فرآوری تخم مرغ بیان این مطلب ضروری است که با توجه به نیاز به زمان ماند پایین در روش الکتروکواگولاسیون، هزینه های ساخت پایین بوده، و به طبع آن اندازه راکتور کوچک شده علاوه بر صرفه جویی در زمین مورد نیاز برای ساخت تاسیسات تصفیه خانه، هزینه های بهره برداری آن پایین می آید. به علاوه با توجه به حجم پایین و بار آلی بسیار بالای فاضلاب صنایع فرآوری تخم مرغ، راه اندازی سیستم های دیگر همچون سیستم های بیولوژیکی امکان پذیر نیست. عیب اصلی روش های الکتروشیمیایی عدم توجیه پذیری آن در مقیاس بزرگ از نظر مصرف انرژی می باشد منتهی مراتب تصمیم استفاده از این سیستم بستگی کامل به شرایط صنعت استفاده کننده داشته و مطمئناً در صنایع با حجم فاضلاب بالا سیستم های دیگر احتمالاً موفق تر از این سیستم ها می باشند. مطالعه اخیر در مورد استفاده از روش الکترواکسیداسیون در تصفیه فاضلاب های صنایع کاشمش پاک کنی نشان می دهد استفاده از این روش به عنوان یک روش پیش تصفیه فاضلاب مناسب بوده و تصفیه کامل مستلزم استفاده از روش های تکمیلی دیگر است [۱۰] این در صورتی است که در صنایع فرآوری تخم مرغ استفاده از روش الکتروکواگولاسیون علاوه بر تصفیه کامل به مقدار انرژی الکتریکی کمتری نیاز دارد. نتایج مطالعه اخیر نیز نشان می دهد سیستم الکتروکواگولاسیون به دلیل راندمان مناسب، زمان ماند مورد نیاز پایین و هزینه های سرمایه-گذاری کم از روش های قابل قبول برای تصفیه فاضلابهای صنعتی می باشد [۱۳]. همانطوری که در **جدول ۳** نشان داده شده است فرآیند الکتروکواگولاسیون پارامترهای COD، BOD، TSS و کدورت را تا حد استانداردهای زیست محیطی کاهش می دهند و نیازی به تصفیه تکمیلی نمی باشد. در مورد فلزات قربانی آهن و آلومینیوم با توجه به اینکه با عوامل ایجاد کننده قلیائیت موجود در آب مانند یونهای هیدروکسیل واکنش می دهند طی ته نشینی از محلول خارج شده و عوامل مضر در محلول باقی نمی گذارند. البته لازم به یادآوری است که نمکهای آلومینیوم و آهن از

تقریباً کل مواد جامد به لخته تبدیل می شوند بعد آن با کاهش نرخ حذف در زمان های پایانی فرایند نسبت به زمان های واکنش اولیه مواجه خواهیم شد [۲۲]. لذا با توجه به تفاوت ناچیز راندمان های حذف COD با بیشتر شدن زمان واکنش، استفاده از مدت زمان های بیشتر از زمان ماند بهینه فقط مصرف انرژی را بالا برده که از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه نمی باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج مطالعات اخیر مطابقت داشته و نشان می دهند که دو پارامتر زمان ماند و شدت جریان الکتریکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر راندمان فرآیند الکتروکواگولاسیون می باشند، ولیکن مراتب برای جلوگیری از اتلاف انرژی الکتریکی و حصول راندمان بالا بهینه سازی آنها الزامی می باشد [۱۲-۱۵].

طبق **جدول ۱** مشخصاً با افزایش شدت جریان الکتریکی و زمان ماند میزان مصرف انرژی نیز بالا می رود. عمده ترین هزینه در فرآیند الکتروشیمیایی مربوط به مصرف انرژی الکتریکی است که یکی از مهم ترین پارامترها در انتخاب روش تصفیه است. طبق قانون فارادی مصرف انرژی در شدت جریان الکتریکی و زمان ماند ثابت متناسب با ولتاژی است که بین دو الکتروود اعمال می گردد [۲۵]. لذا با اعمال تدابیری همچون نظافت دائمی الکتروودها، استفاده از فواصل کم الکتروود و طراحی مناسب سل می-توان از ولتاژهای پایین تر استفاده نمود لذا هزینه های انرژی را کاهش داد. جنس الکتروود در فرآیند الکتروکواگولاسیون بسیار مهم می باشد. در مطالعات گذشته استفاده از الکتروود آهن و آلومینیوم به سه دلیل در دسترس بودن، ارزانی و نیز کارایی بالای آنها در فرآیند الکتروکواگولاسیون به وفور گزارش شده است [۲۶]. در هر صورت انتخاب جنس آند مناسب بستگی کامل به شرایط صنعت استفاده کننده داشته و در زمانی که فاضلاب نیازمند پیش تصفیه می باشد (مانند مواقعی که پساب وارد تصفیه خانه شهرک صنعتی می گردد و طبق ضوابط پساب خروجی از کارخانه باید COD کمتر از ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر داشته باشد) هزینه استفاده از الکتروود آهن بسیار کمتر از الکتروود آلومینیوم می باشد، بخاطر اینکه علیرغم مصرف بالای الکتروود آهن نسبت به آلومینیوم (هم از نظر تئوریک و هم از نظر آزمایشگاهی) (**جدول ۲**) به دلیل



الکتریکی و زمان واکنش بسیار کلیدی بوده و باید به صورت دقیق انتخاب شود. در غیر این صورت کارایی فرآیند تصفیه کاهش یافته و هزینه‌های انرژی به طور سرسام آوری افزایش می‌یابد. در کل جهت تصفیه فاضلاب این صنعت با توجه به راندمان بالاتر حذف COD انرژی مصرفی و مصرف آند کمتر در هنگام استفاده از الکتروکواگولاسیون، این الکتروکواگولاسیون نسبت به الکتروکواگولاسیون آند دارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان مراتب سپاس و تشکر فائقه خود را از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت تامین اعتبار مالی پروژه ابراز می‌دارد.

تضاد منافع

این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافی نداشته است.

ترکیبات طبیعی موجود در طبیعت بوده و مضر نمی‌باشند. طی فرآیند الکتروکواگولاسیون مقداری رسوب بر روی کاتد تشکیل می‌گردد که عمدتاً ترکیبات کلسیم و منیزیم موجود در پساب می‌باشد که از دو روش مکانیکی یا استفاده از مواد شیمیایی طی فرآیند (با استفاده از نمکهای چون سدیم کلراید) می‌توان برای پاک کردن آن از سطح کاتد استفاده کرد [۲۶].

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که روش الکتروکواگولاسیون جهت تصفیه فاضلاب صنعت تولید مایع تخم مرغ از کارایی بسیار خوبی برخوردار بوده و راندمان حذف COD با افزایش شدت جریان الکتریکی و زمان ماند افزایش می‌یابد، در این فرآیند کارایی الکترودهای آلومینیوم نسبت به آهن بالاتر است. از مزایای این فرآیند می‌توان به عدم نیاز به ساپورتینگ الکترولیت و تعداد کم متغیرهای بهره برداری اشاره کرد. اما انتخاب دقیق پارامترهای بهره برداری بخصوص شدت جریان

References


- Özlem Tol, Gustavo VB-C, Howard QZ. Improving liquid egg quality by pulsed electrical field processing. Improving food quality with novel food processing technologies. 1th ed. Florida: CRC Press; 2014.
- Jin Y, Yang N, Duan X, Wu F, Tong Q, Xu X. Determining total solids and fat content of liquid whole egg products via measurement of electrical parameters based on the transformer properties. Biosystems Engineering. 2015;129:70-77.
- Unluturk S, Atilgan MR, Baysal AH, Tari C. Use of UV-C radiation as a non-thermal process for liquid egg products (LEP). Journal of Food Engineering. 2008;85(4):561-568.
- Vanerkar A P, Satyanarayan S, Satyanarayan S. Treatment of food processing industry wastewater by a coagulation/flocculation process. International Journal of Chemical and Physical Sciences. 2013;2(3):63-72
- Heponiemi A, Lassi U. Advanced oxidation processes in food industry wastewater treatment-A review. IN-TECH Open Access Publisher; 2012.
- Del Agua I, Usack JG, Angenent LT. Comparison of semi-batch vs. continuously fed anaerobic bioreactors for the treatment of a high-strength, solids-rich pumpkin-processing wastewater. Environmental Technology. 2015;36(15):1974-1983.
- Davis HR, Johndrew Jr OF, Loehr RC, Siderewicz W, Zall RR. Egg breaking and processing waste control and treatment. National Environmental Research Center, Office of Research and Development, US Environmental Protection Agency. 1975.
- Rahmani AR, Nematollahi D, Azarian G, Godini K, Berizi Z. Activated sludge treatment by electro-Fenton process: Parameter optimization and degradation mechanism. Korean Journal of Chemical Engineering.



- 2015;32(8):1570-1577.
9. Rahmani AR, Godini K, Nematollahi D, Azarian G. Electrochemical oxidation of activated sludge by using direct and indirect anodic oxidation. *Desalination and Water Treatment*. 2015;56(8):2234-2245.
 10. Rahmani A, Shanesaz S, Godini K, Azarian G. Electro-oxidation process performance in treatment of the effluent from a raisin cleaning factory in Malayer city. *Pajouhan Scientific Journal*. 2015;14(1):30-38. (Persian)
 11. Rahmani AR, Godini K, Nematollahi D, Azarian G, Maleki S. Degradation of azo dye CI Acid Red 18 using an eco-friendly and continuous electrochemical process. *Korean Journal of Chemical Engineering*. 2016; 33(2):532-538.
 12. Godini K, Azarian G, Nematollahi D, Rahmani AR, Zolghadrasab H. Electrochemical treatment of poultry slaughterhouse wastewater using iron and aluminum electrodes. *Research Journal of Chemistry and Environment*. 2012;16(3):98-103.
 13. Azarian G, Nematollahi D, Rahmani AR, Godini K, Bazdar M, Zolghadrasab H. Monopolar electro-coagulation process for Azo Dye CI Acid Red 18 removal from aqueous solutions. *Avicenna Journal of Environmental Health Engineering*. 2014;1(1):33-38.
 14. Amani-Ghadim A, Aber S, Olad A, Ashassi-Sorkhabi H. Optimization of electrocoagulation process for removal of an azo dye using response surface methodology and investigation on the occurrence of destructive side reactions. *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*. 2013;64:68-78.
 15. Khandegar V, Saroha AK. Electrocoagulation for the treatment of textile industry effluent—A review. *Journal of Environmental Management*. 2013;128:949-63.
 16. Isa MH, Ezechi EH, Ahmed Z, Magram SF, Kutty SRM. Boron removal by electrocoagulation and recovery. *Water Research*. 2014;51:113-123.
 17. İrdemez Ş, Demircioğlu N, Yildiz YŞ. The effects of pH on phosphate removal from wastewater by electrocoagulation with iron plate electrodes. *Journal of Hazardous Materials*. 2006;137(2):1231-1215.
 18. Xu LJ, Sheldon BW, Larick DK, Carawan RE. Recovery and utilization of useful by-products from egg processing wastewater by electrocoagulation. *poultry science*. 2002;81(6):785-792.
 19. Godini K, Masoumi Z, Baghi A, Atafar Z, Azarian G. Investigation of activated sludge sewage dewatering by electro-flotation: optimization of operating parameters and energy consumption. *Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences*. 2015;21(4):341-348. (Persian)
 20. Asgari G, Mohammadi S, Motaleb A, Azarian G, Zivari Mehranfar M. Performance of granular zero-valent magnesium in simultaneous reduction of hexa-valent chromium and nitrate in aqueous solutions. *Pajouhan Scientific Journal*. 2015;13(4):9-18. (Persian)
 21. Eaton A, Clesceri L, Greenberg A, Franson M. Standard methods for examination of water and wastewater (20th ed). Washington, DC: American Public Health Association; 1998.
 22. Karichappan T, Venkatachalam S, Jeganathan PM. Optimization of electrocoagulation process to treat grey wastewater in batch mode using response surface methodology. *Journal of Environmental Health Science and Engineering*. 2014;12(1):29-36.
 23. Gatsios E, Hahladakis JN, Gidaracos E. Optimization of electrocoagulation (EC) process for the purification of a real industrial wastewater from toxic metals. *Journal of Environmental Management*. 2015;154:117-27.
 24. Chafi M, Gourich B, Essadki A, Vial C, Fabregat A. Comparison of electrocoagulation using iron and aluminium electrodes with chemical coagulation for



- the removal of a highly soluble acid dye. *Desalination*. 2011;281:285-292.
25. Brahmi K, Bouguerra W, Belhsan H, Elaloui E, Loungou M, Tlili Z, et al. Use of electrocoagulation with aluminum electrodes to reduce hardness in Tunisian phosphate mining process water. *Mine Water and the Environment*. 2015;35(3):310-317.
26. Azarian G, Mesdaghinia A, Vaezi F, Nabizadeh R, Nematollahi D. Algae removal by electro-coagulation process, application for treatment of the effluent from an industrial wastewater treatment plant. *Iranian Journal of Public Health*. 2007;36(4):57-64.



Electro-coagulation process performance in treatment of the effluent from egg processing industry

Alireza Rahmani¹, Zeynab Masoumi², Zeynab Atshban³, Ghasem Azarian⁴

1. Professor of Environmental Health Engineering, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2. MSc Student of Environmental Health Engineering, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
3. MSc Student of Environmental Health Engineering, Students Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4. Ph.D. Student of Environmental Health Engineering, Students Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

Article Info

Received: 23 May 2016

Accepted: 26 Aug 2016

Keywords

Wastewater treatment
COD removal
Egg-processing industries
Electro coagulation process

Corresponding Author

Ghasem Azarian, Ph.D. Student of Environmental Health Engineering, Students Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

Tel: +989183117757

Email: Gh_azarian@Yahoo.com

Citation

Rahmani A, Masoumi Z, Atshban Z, Azarian Gh. [Electro-coagulation process performance in treatment of the effluent from egg processing industry]. Pajouhan Scientific Journal. 2016;14(4):59-69

Abstract

Introduction: It is obvious that, the organic load of wastewaters produced by food industries, especially the egg processing industry, is very high, therefore, it is necessary to use a cost efficient method with high efficiency for the treatment of this kinds of wastewater. Thus, the aim of this study was to investigate the effect of the electro-coagulation process for the treatment of the wastewater of egg processing industries.

Methods: This experimental study was carried out on the wastewater of this industry in a batch system during three seasons (summer, autumn and winter) in 2015. Without pH adjustment, the effect of operating parameters including current density, retention time and electrode type, on COD reduction was investigated. Also, the technical and economic assessment in terms of energy and electrode consumption was studied.

Results: The results showed that, COD removal efficiency increased with increasing current density as well as increasing operating time; naturally, it is necessary to determine the optimum points in order to reduce operating costs including energy and electrode consumption. Maximum removal efficiency of COD (99%) was obtained using the aluminum electrode at contact time 10 min and current density of 7mA/cm². Also, aluminum electrode with energy consumption of 9kwh/m³ and anode consumption of 0.5 mg/cm is more economical than iron electrode.

Conclusion: According to the results, in comparison to conventional methods, the treatment of the wastewater of egg processing industries using the electro-coagulation process is more effective and cost efficient.